



Váš dopis č. j.: -
Ze dne: 28.4. 2016
Naše č. j.: HSHMP 20901/2016
Sp. zn.: S-HSHMP 20901/2016/4195
Vyřizuje: Jansová
Tel.: +420 286 880 005
E-mail: vladimira.jansova@hygpraha.cz
V Praze dne: 09. 5. 2016

Ing. Libor Hrdoušek
rala s.r.o.
Štefánikova 45
150 00 Praha 5
IČ 27218015

Stanovisko k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení na akci : „Výměna střešní krytiny, vyztužení krovu a stropní konstrukce pro budoucí možné využití půdního prostoru na objektu ZŠ Náměstí Svobody 2, ZŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 2/930, 3/930, Praha 6“

Na základě žádosti Městské části Praha 6 se sídlem Čs. armády 23, 162 00 Praha 6 IČ 00063703 v zastoupení Ing. Liborem Hrdouškem, rala s.r.o., Štefánikova 45, 150 00 Praha 5, IČ 27218015, doručené dne 29.4.2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl.m. Prahy (dále „HSHMP“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, projektovou dokumentaci pro účely stavebního řízení na akci : „Výměna střešní krytiny, vyztužení krovu a stropní konstrukce pro budoucí možné využití půdního prostoru na objektu ZŠ Náměstí Svobody 2, ZŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 2/930, 3/930, Praha 6“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **stanovisko** :

S návrhem projektové dokumentace pro účely stavebního řízení na akci : „Výměna střešní krytiny, vyztužení krovu a stropní konstrukce pro budoucí možné využití půdního prostoru na objektu ZŠ Náměstí Svobody 2, ZŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 2/930, 3/930, Praha 6“

se s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění stanovené podmínky:

Zajistěte, že během stavební činnosti bude ve venkovním chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby dodržen hygienický limit hluku z výstavby (v době od 7,00 do 21,00 hod. $L_{Aeq,T} = 65$ dB, v době od 6,00 do 7,00 hod. a od 21,00 do 22,00 hod. $L_{Aeq,T} = 50$ dB) a ve vnitřním chráněném prostoru $L_{Aeq,T} = 55$ dB po dobu užívání. Hlučné stavební práce musí být prováděny mimo provoz školy.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným dne 29.4.2016 byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena projektová dokumentace pro účely stavebního řízení na akci : „Výměna střešní krytiny, vyztužení krovu a stropní konstrukce pro budoucí možné využití půdního prostoru na objektu ZŠ Náměstí Svobody 2, ZŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 2/930, 3/930, Praha 6“, kterou vypracoval Ing. Libor Hrdoušek, rala s.r.o., Štefánikova 45, 150 00 Praha 5, IČ, v dubnu 2016.

