SNEO
Bydlíme tady s vámi.

dle seznamu

Vaše značka:	*Naše značka:*	*Vyřizuje:*	*V Praze dne:*	**16. 3. 2016**
	VZ1/OST/2016	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce č. VZ/1/2016 – „Výměna oken v bytových jednotkách domu náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6"

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách"), Vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci chybí výkresová dokumentace k oknu č. O-17. Prosíme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Okno O-17 se nachází v bytě III/1NP/92/4. Toto okno není určeno k výměně. Oknem zatéká a ve spodní části vykazuje poškození zatékáním (*viz foto v přílohách tohoto dopisu*). Na tomto okně bude provedena pouze lokální oprava degradovaných dřevěných částí, tj. oprava okna formou výměny části rámu. Z tohoto důvodu není v zadávací dokumentaci daná položka uvedena a rozkreslena v tabulkách oken.