



GALERIE



LEGENDA ZNAČEK

A	svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP20 lamelová lištička mřížka
B	svítidlo zářivkové, 1x54W, asymetrické, závěsné, IP20 vysoce lesklý reflektor
C2	svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40
C2N	svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40, plastový difuzor, vestavný nouzový modul (1 hod.)
H	svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP65 bílý reflektor, plastový difuzor
E	svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20 plastový opálový kryt
EN	svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20 plastový opálový kryt, vestavný nouzový modul (1 hod.)
E4	svítidlo zářivkové, 1x22W, kruhové, přisazené, IP44 plastový opálový kryt
N	svítidlo nouzové, LED, stropní/nástěnné, IP54 vnitřní NiMh akumulátory (3 hod.) s piktogramem směru úniku
	svítidla stávající (ponechaná beze změn)
	spínač jednopólový, ř. 1, zapuštěný, IP20
	spínač jednopólový, ř. 1, nástěnný, IP44
	spínač sériový, ř. 5, zapuštěný, IP20
	spínač sériový, ř. 6, nástěnný, IP44
	přepínač střídavý, ř. 6, zapuštěný, IP20
	přepínač střídavý, ř. 6, nástěnný, IP44
	přepínač křížový, ř. 7, zapuštěný, IP20
	přepínač křížový, ř. 7, nástěnný, IP44
	tlačítkový spínač, ř. 1-0, zapuštěný, IP20
	tlačítkový spínač s orient. doutnavkou, ř. 1-0, zapuštěný, IP20
	spínač s ojistkou, 40V/125A, nástěnný, IP44
	zásuvka jednofázová, se clonkami, s natěrkovou ochranou, ZP-VFE, 230 V AC, zapuštěná, IP40
	zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s natěrkovou ochranou, ZP-VFE, 230 V AC, zapuštěná, IP40
	zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s natěrkovou ochranou, s přepěťovou ochranou, ZxOP-VFE, 230 V AC, zapuštěná, IP40
	zásuvka jednofázová, se clonkami, s víčkem ZP-VFE, 230 V AC, zapuštěná, IP44
	zásuvka jednofázová, s víčkem, ZP-VFE, 230 V AC, nástěnná, IP54
	zásuvka trojfázová, 3+N+PE, 400 V/16 A, nástěnná, IP54
E14	zásuvka nástrojová – viz dokumentace stávajícího stavu (společná skupina se zásuvkami silnoproudu)
	IR čidlo pohybu, stropní, IP20
	MW čidlo pohybu, stropní, IP20
	volný vývod
	elektroinstalační krabice
	hlavní kabelová trasa (více kabelů)
	kabelová trasa jednotlivých kabelů
	svislá kabelová trasa
V	ventilátor
	rozvaděč, rozvodnice 0.4 kV

označení napájecích okruhů

RS9-9-9A
- přísluší jistící prvek v rozvaděči
- číslo pole v rozvaděči
- označení napájecího rozvaděče

Čárkovanou čarou (v barevné verzi červeně) je označeno elektrozařízení stávající, zůstávající beze změn.

Všechny nové i opravované kabelové trasy vést pod omítkou (mimo uvedených výjimek).

Část:		Autor/část:	Pare:
Akce: GRYF (SMZL) 1.0.4 ul. Jana Želivského 2565/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov	Akce: CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE	Navrhl: Ing. Popelka	březen 2016
		Kontrol.: Ing. Fefr.	043/15
		Schvál.: Ing. Burel.	
	Místo: ZS Palírny - areál Na Okraji 43/335, Praha 6	Měřítko: ---	Změny:
Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SILNOPROUD		Výkres č.:	List/Listů:
DISPOZICE ELEKTROZAŘÍZENÍ 3. NP + galerie		**EL-013**	1/1

Tato dokumentace je chráněna autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění a žádná její část nesmí být kopírována bez písemného souhlasu autora projektu.