

LEGENDA CCTV:

- monitorovací pracoviště CCTV
- záznamové zařízení-videocentrum
- IP kamera vnitřní - mini dom
- IP kamera vnitřní - box

LEGENDA ROZHLASOVÝ SYSTÉM

- Rozhlasová ústředna, v rozvaděči
  - Stanice hlasatele
  - Reproduktorová skříňka nástěnná
  - Zvukový projektor
  - Nástěnné hodiny 30cm
  - Nástěnné hodiny 50cm
  - Školní zvonek
- 19" skříň - rack
- pobočková telefonní ústředna
- skříň MIS
- datová zásuvka 2xRJ 45
- datová zásuvka 1xRJ 45
- zásuvky pro Interaktivní tabuli
- IP komunikátor s kamerou a klávesnicí
- napájecí zdroj pro IP tablo
- elektromechanický otvrač
- stoupací vedení
- hlavní kabelová trasa - kabelový žlab pod stropem
- kabelová trasa pod omítkou
- kabelová trasa v lištiě


ZNAČENÍ ZÁSUVKY

- 1 - Pořadové číslo zásuvky
- 1 - Patro
- 1 - Číslo rozvaděče
- 1 - číslo reproduktorové zóny



Poznámka:

Kabely budou převážně uloženy v hlavní kabelové trase (kabelovém žlabu), v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy. Drážkování zajišťuje dodavatel slaboproud, začátek a společnou výmahu dodavatel silnoproud. Přesné umístění zásuvek a tras bude koordinováno ve spolupráci se silnoproudem, zadavatelem stavby, a bude odsouhlaseno zástupci školy. Projekt ESL přebírá kompletní trasu ze silnoproudu. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoproud. Slaboproudé zásuvky budou propojovat interaktivní tabuli s pracovištěm učitele. Vodorovná trasa povede při podlaží a pak kolmo za interaktivní tabuli.

Slaboproudá sestava zásuvek pro interaktivní tabuli



Zásuvky budou umístěny nad interaktivní tabulí ve výšce cca 140cm, 50cm od osy místnosti. Přesné umístění bude odsouhlaseno zástupci školy, koordinovat se zásuvkami silnoproud. Slaboproudé zásuvky budou propojovat interaktivní tabuli s pracovištěm učitele. Vodorovná trasa povede při podlaží a pak kolmo za interaktivní tabuli.

|   |  |  |  |                 |  |
|---|--|--|--|-----------------|--|
| Část:   |  | Autorizace:  |  | Paré:           |  |
|    |  |  |  |                 |  |
|    |  |  |  |                 |  |
| Akco: <b>GRYF</b><br>elektro, v.o.s.<br>IČ: 47114617<br>Ústavní 5, Praha 2<br>420 2225147: gryf@elektron.cz   |  | <b>CELKOVÁ OPRAVA<br/>ELEKTROINSTALACE</b><br>ZŠ NÁM. SVOBODY<br>NÁM. SVOBODY 2/930, PRAHA 6 |  |                 |  |
| Název: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SLABOPROUD  |  | Navrhl: V. Mašek   |  | březen 2016     |  |
|   |  | Kontrol:   |  |                 |  |
|   |  | Schválil:  |  |                 |  |
| Měřilko: 1 : 100  |  | Status: DPS  |  | Změna:          |  |
| Výkres č.:  |  | <b>ES-012</b>  |  | List/Listů: 1/1 |  |
| Tato dokumentace je duševním majetkem zhotovitele a může být použita pouze pro daný obchodní případ. Porušení autorských práv je zákonem postihováno! |  |  |  |                 |  |