ZŠ NÁM. SVOBODY ⟷ ZŠ EMY DESTINOVÉ




ZŠ EMY DESTINOVÉ ⟷ ZŠ NÁM. SVOBODY

## TYPOVÉ NAPOJENÍ TABULE




## ZPŮSOB INSTALACE




# LEGENDA

- DRÁTĚNÝ ŽLAB : 300 x 150 mm — SPÍNAČ 1PÓLOVÝ
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DRÁTĚNÝ ŽLAB : 300 x 150 mm — SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ – DVOJITÝ
- SPÍNAČ 1PÓLOVÝ – DO VLHKA (MOKRA)
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ – DO VLHKA (MOKRA)
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ – DO VLHKA (MOKRA)
- SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ – DO VLHKA (MOKRA)
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ – DVOJITÝ – DO VLHKA (MOKRA)
- SPÍNAČ 3PÓLOVÝ
- SPÍNAČ 3PÓLOVÝ – DO VLHKA (MOKRA)
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE SIGNÁLNÍ (ORIENTAČNÍ) DOUTNAVKOU
- ZÁSUVKA 1PÓLOVÁ – JEDNODUCHÁ
- ZÁSUVKA 1PÓLOVÁ – DVOJITÁ
- ZÁSUVKA 1PÓLOVÁ – S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- ZÁSUVKA 1PÓLOVÁ – DO VLHKA (MOKRA) S VÍČKEM
- 3 — ZÁSUVKA 3PÓLOVÁ (PRŮMYSLOVÁ)
- VÝVOD 1PÓLOVÝ
- VÝVOD 3PÓLOVÝ

# POZNÁMKA

- VZHLEDEM K ZAPLENTOVÁNÍ ROZVODŮ SÁDROKARTONEM BUDE INSTALACE MEZI JEDNOTLIVÝMI KONCOVÝMI PRVKY ŘEŠENA PROSMYČKOVÁNÍM PRVKŮ
- VZHLEDEM K ZAPLENTOVÁNÍ ROZVODŮ SÁDROKARTONEM JE NUTNÉ MINIMALIZOVAT POČET KRABIC (ŠPATNÁ PŘÍSTUPNOST KE KRABICÍM)


# POZNÁMKA

- VZHLEDEM K ZAPLENTOVÁNÍ ROZVODŮ SÁDROKARTONEM BUDE INSTALACE MEZI JEDNOTLIVÝMI KONCOVÝMI PRVKY ŘEŠENA PROSMYČKOVÁNÍM PRVKŮ
- VZHLEDEM K ZAPLENTOVÁNÍ ROZVODŮ SÁDROKARTONEM JE NUTNÉ MINIMALIZOVAT POČET KRABIC (ŠPATNÁ PŘÍSTUPNOST KE KRABICÍM)


**PRAC. KOPIE – 01.2016**

| Ved. projektu | Zodp. proj. | Vypracoval | Kreslil |
|---|---|---|---|
| | O. Chlůdek | O. Chlůdek | |

| | |
|---|---|
| Místo | ZŠ NÁM. SVOBODY, NÁM. SVOBODY 3/930, PRAHA 6 |
| Investor | ÚŘAD MČ PRAHA 6, ODBOR ŠKOLSTVÍ, ČS. ARMÁDY, PRAHA 6 |
| Akce | **CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE** ZŠ NÁM. SVOBODY, NÁM. SVOBODY 3/930, PRAHA 6 |
| Obsah | **PŮDORYS 3.NP ZÁS. A MOT. INSTALACE** |


ATEL
PROJ. AT. ELEKTRO
V Průčelí 1653, Praha 4
IČO 14938111
DIČ CZ520628101


| | |
|---|---|
| Č. zak. | |
| Stupeň | DPS |
| Datum | 02.2016 |
| Formát | 16 A4 |
| Měřítko | 1 : 100 |
| Č. výkr. | EL12 |