

SCHEMA ÚPRAV, NAPOJENÍ OHŘÍVACÍ KOMORY 50kW VZT JEDNOTKY



ARMATURY :

RRV	závitový regulační ventil
F	závitový filtr do potrubí na teplou vodu
KK	závitový kulový kohout uzavírací na teplou vodu
ZV	zpětný ventil pružinový závitový do potrubí na teplou vodu
VK	vypouštěcí kulový kohout, DN15
AOV	automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilkem v tělese
M	manometr s manometrickou smyčkou a trojcestnou uzavírací armaturou
T	teploměr
⊡	teplotní čidlo

POZNÁMKA

-- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY (REKONSTRUKCE) JE NEZBYTNĚ NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNÉ ODLIŠNOSTI OD PŘEDPOKLADŮ KONZULTOVAT PŘÍMO NA MÍSTĚ SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

PONECHANÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ DESKOVÁ TOPNÁ TĚLESA

DEMONTOVANÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TOPNÁ TĚLESA VČ. NEFUNKČNÍHO POTR. PŘIPOJENÍ A NOSNÝCH KONZOL, PŘÍPADNĚ ROZEBRANÁ

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
NOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ

G-Team
Projektová kancelář s.r.o.
Veleslavínská 39
162 00 PRAHA 6
telefon: +420 233 330 907
e-mail: info@prvnigteam.cz

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Tomáš Plnkava
Zodp. projektant:	Ing. Jan Přindiš
Vypracoval:	Vendula Charyparová
Investor:	ÚMČ Praha 6 - odbor školství Čs. armády 23 160 52 Praha 6
Stupeň PD: JP	Měřítko: 1:100
Číslo zakázky:	Počet formátů A4: 4 x A4

Zakázka:

ZŠ EMY DESTINNOVÉ
NÁMĚSTÍ SVOBODY 3/930,
160 00 PRAHA 6

ČÁST A : MODERNIZACE GASTROPROVOZU
A VÝMĚNA ODLUČOVAČE TUKŮ PROVOZU

Obsah:

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Název přílohy:

PŮDORYS 1.PP
NAVRHOVANÝ STAV

Č. kopie:

Revize:

Profese: D.1.4.4

Č. výkresu: 202